

提出日 2012年 9月19日

滝野川消防署長 殿

建 物 名 称 _____

所 在 地 _____

関係者 職 _____

氏 名 _____

所 在 地 _____

電 話 _____

担当者 職 _____

氏 名 _____

電 話 ()

改 修 (計 画) 報 告 書

平成24年 9月19日 交付を受けた立入検査結果通知書に基づく違反指摘事項の改修(計画)については、次のとおりです。

対象物番号 01165-T0001

施設・事業所等名称	
-----------	--

指 摘 番 号	違 反 指 摘 事 項	年 月 日		摘 要
		改 修	計 画	
1	点検未実施・消火器 法17の3の3 則31の6 消防法令関係		10/19	*
2	点検未実施・漏電火災警報器 法17の3の3 則31の6 消防法令関係			*

- (注)
- ① 関係者の氏名は、建物の所有者、占有者又は管理者の氏名を記入してください。
 - ② 年月日欄の改修には、既に改修が終了したものの日付を記入してください。
 - ③ 年月日欄の計画には、これから改修を行う予定の日付を記入してください。